



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
**СПЕКТРОН**

Согласовано:  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  
«Прометей»**

**Руководство по эксплуатации  
СПЕК.425548.050.000 РЭ**



## **ВНИМАНИЕ!**

*Перед установкой и включением оповещателя внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.*

### **1 ОПИСАНИЕ**

Оповещатель пожарный взрывозащищенный «Прометей», (далее – оповещатель) предназначен для работы в качестве светового или комбинированного средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации и системах пожаротушения.

Оповещатель может использоваться в качестве информационных указателей и табло.

Оповещатель производится с видами взрывозащиты «i» и «m» (искробезопасная электрическая цепь и герметизация компаундом) и имеет следующие исполнения:

|   |  |
|---|--|
| Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой        | «TCB-Exi-M-Прометей 12-36В», «TCB-Exi-H-Прометей 12-36В», «TCB-Exm-M-Прометей 12-36В», «TCB-Exm-H-Прометей 12-36В», «TCB-Exm-M-Прометей 220В», «TCB-Exm-M-Прометей 220В»       |
| Оповещатель пожарный взрывозащищенный комбинированный | «TC3B-Exi-M-Прометей 12-36В», «TC3B-Exi-H-Прометей 12-36В», «TC3B-Exm-M-Прометей 12-36В», «TC3B-Exm-H-Прометей 12-36В», «TC3B-Exm-M-Прометей 220В», «TC3B-Exm-M-Прометей 220В» |

Оповещатель выполнен в соответствии с требованиями к техническим средствам пожарной автоматики по ГОСТ Р 53325.

Оповещатель выполнен в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0), ГОСТ 30852.10 (МЭК 60079-11), ГОСТ 30852.17 (МЭК 60079-18) и имеет следующие маркировки взрывозащиты:

**0Ex ia ПСТ6 Ga X / РО Ex ia I Ma X - для вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»;**

**1Exe mb ПСТ6 Gb X / РП E xe mb I Mc X - для вида взрывозащиты «герметизация компаундом».**

Знак «X», следующий за маркировкой взрывозащиты означает:

- для исключения появления на поверхности смотрового стекла электростатических зарядов, во взрывоопасной зоне необходимо избегать конвекционных потоков;

- протирка (чистка) поверхности табло оповещателя допускается только влажной тканью.

Искробезопасный оповещатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах закрытых помещений и наружных установок классов «0», «1» и «2», а также в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений, согласно классификации главы 7.3. ПУЭ (шестое издание), ГОСТ 30852.9, ГОСТ 30852.13 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Оповещатель с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» должен подключаться к приемно-контрольным приборам и источникам питания, имеющим на выходе искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 30852.10, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения оповещателя Ex во взрывоопасной зоне. Если ППК и источника питания не имеют искробезопасный выход - оповещатель следует подключать через барьер искрозащиты.

Оповещатель с видом взрывозащиты «герметизация компаундом» применяется во взрывоопасных зонах закрытых помещений и наружных установок классов «1» и «2».

Корпус оповещателя выполняется из стали с полимерным порошковым покрытием (обозначается буквой «M» в названии оповещателя) или из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (обозначается буквой «H» в названии оповещателя) и имеет степень защиты оболочкой IP66/IP68.

В кислотных, щелочных и других химически активных средах, в условиях морской воды и соляного тумана рекомендуется применять оповещатели только в корпусе из нержавеющей стали.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

| Характеристика   | Исполнение оповещателя   |               | Значение              |
|--|--|---------------|-----------------------|
| Напряжение питания, не более, В                            | «TCB-Exi-M-Прометей 12-36В»,<br>«TCB-Exm-M-Прометей 12-36В»,<br>«TCB-Exi-H-Прометей 12-36В»,<br>«TCB-Exm-H-Прометей 12-36В»,<br>«TC3B-Exi-M-Прометей 12-36В»,<br>«TC3B-Exm-M-Прометей 12-36В»,<br>«TC3B-Exi-H-Прометей 12-36В»,<br>«TC3B-Exm-H-Прометей 12-36В». |               | 12÷36 DC;<br>12÷28 AC |
|  | «TCB-Exm-M-Прометей 220В»,<br>«TCB-Exm-H-Прометей 220В»,<br>«TC3B-Exm-M-Прометей 220В»,<br>«TC3B-Exm-H-Прометей 220В».   |               | 220 AC                |
| Ток потребления, не более, мА                              | «TCB-Exi-M-Прометей 12-36В»,<br>«TCB-Exm-M-Прометей 12-36В»  | питание 12 В  | 130                   |
|  |  | питание 36 В  | 43                    |
|  | «TCB-Exm-M-Прометей 220В»,   | питание 220 В | 7                     |
|  | «TC3B-Exi-M-Прометей 12-36В»,<br>«TC3B-Exm-M-Прометей 12-36В»  | питание 12 В  | 170                   |
|  |  | питание 36 В  | 56                    |
|  | «TC3B-Exm-M-Прометей 220В»   | питание 220 В | 9                     |
| Управляющее напряжение, В                                  |  |               | 12÷36 DC,<br>12÷28 AC |
| Устойчивость к помехам ЭМС, ЭСР, ЭМП, степень              |  |               | 4                     |
| Максимальная мощность потребления, Вт                      |  |               | 2                     |
| Частота мигания светового сигнала, Гц                      |  |               | 1                     |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, дБ | «TC3B-Exi-M-Прометей 12-36В»,<br>«TC3B-Exm-M-Прометей 12-36В»,<br>«TC3B-Exm-M-Прометей 220В»   |               | 100                   |
| Масса, не более, кг  |  |               | 2,8                   |
| Температурный диапазон, °C                                 |  |               | -70 ÷ +85             |
| Вид климатического исполнения                              |  |               | УХЛ1                  |
| Степень защиты оболочки, не ниже, IP                       |  |               | 66/68                 |

Габаритные размеры оповещателя приведены на рис 1 и 2.




Рис. 1 – Оповещатель пожарный взрывозащищенный комбинированный




Рис. 2 – Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой

### 3 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### 3.1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

На лицевой панели комбинированного оповещателя размещены текстовое поле (табло), звуковой излучатель (пьезоэлемент) и крышка коммутационного отсека, рис 3. В световом оповещателе звуковой излучатель отсутствует. Табло оповещателя состоит из светопропускающих стекол, между которыми размещен светофильтр с надписью (текстом). Табло является неразборным элементом оповещателя.

Под крышкой коммутационного отсека расположены клеммники для подключения оповещателя и DIP переключатель выбора режимов работы оповещателя. Справа от крышки коммутационного отсека, на боковой стороне оповещателя расположен кабельный ввод, рассчитанный для фиксации кабеля:

- наружным диаметром от 10 до 14 мм для оповещателя в корпусе из оцинкованной стали;
- наружным диаметром от 8 до 12 мм для оповещателя в корпусе из нержавеющей стали.

Для заземления предусмотрена приварная резьбовая шпилька, расположенная на боковой стороне оповещателя, рядом с кабельным вводом. Оповещатель с напряжением питания 220 В, дополнительно имеет клеммы заземления на клеммниках «Питание вход» и «Питание выход».




Рис. 3 – Внешний вид оповещателя.

1-табло; 2-место заземления; 3-крышка коммутационного отсека;  
4-кабельный ввод; 5-звуковой излучатель; 6-крепежные отверстия.

Оповещатель подает световые или комбинированные (светозвуковые) сигналы при включении. Выбор режима работы светового и звукового излучателей определяется положением соответствующих DIP переключателей на электронной плате оповещателя.

Назначение переключателя DIP («1-6»), расположение на рис. 3-6.

Оповещатель подключается по 2-х и 4-х проводной схеме подключения.

**Переключатель «1»** – имитирует сигнал управления:

- положение «ON» – есть имитация сигнала управления;
- положение «OFF»\* – нет имитации сигнала управления.

*Если цепь управления не используется (двухпроводная схема подключения оповещателя), то переключатель «1» должен быть установлен в положение «ON».*

**Переключатель «2»** (для светового и комбинированного оповещателя):

– положение «ON» – при подаче напряжения питания табло оповещателя (световой излучатель) светится не зависимо от сигнала управления;

– положение «OFF»\* – при подаче напряжения питания табло оповещателя (световой излучатель) не светится и включается только по приходу сигнала управления.

**Переключатель «3»** (для светового и комбинированного оповещателя):

– положение «ON» – мигание табло оповещателя (светового излучателя) по приходу сигнала управления разрешено;

– положение «OFF»\* – мигание табло оповещателя (светового излучателя) по приходу сигнала управления запрещено.

**Переключатель «4»** (для комбинированного и звукового оповещателя):

- положение «ON» – работа сирены разрешена;
- положение «OFF»\* – работа сирены запрещена.

**Переключатели «5» и «6»** (для комбинированного и звукового оповещателя):

| Тип сирены<br>(выбирается комбинацией переключателей 5 и 6)  | DIP    |        |
|--|--------|--------|
|  | 5      | 6      |
| Однотональный сигнал 0,5 сек/пауза 0,5 сек                   | “OFF”* | “OFF”* |
| «Трель» двухтональная  | “ON”   | “OFF”  |
| Двухтональный сигнал: тон высокий 0,5 сек/тон низкий 0,5 сек | “OFF”  | “ON”   |
| Многотональный «звонок»                                      | “ON”   | “ON”   |

\* – заводская установка.

### 3.1.1 Работа по 2-х проводной схеме подключения (рис. 3-6)

При двухпроводной схеме подключения оповещатель активируется при включении напряжения питания на клеммы «Питание вход».

Положение переключателей DIP:

- переключатель «1» должен быть установлен в положение «ON»;
- переключатель «2» должен быть установлен в положение «ON»;
- переключатель «3» состояние переключателя выбирает пользователь;
- переключатель «4» состояние переключателя выбирает пользователь;
- переключатель «5» состояние переключателя выбирает пользователь;
- переключатель «6» состояние переключателя выбирает пользователь.

При работе по 2-х проводной схеме подключения ток потребления оповещателя смотреть по таблице 1.

### 3.1.2 Работа по 4-х проводной схеме подключения (рис. 3-6)

При 4-х проводной схеме подключения оповещатель активируется при поступлении управляющего напряжения на клеммы «Сигнал вход». Напряжение питания на клеммах «Питание вход» есть – по умолчанию.

Положение переключателей DIP:

- переключатель «1» должен быть установлен в положение «OFF»;
- переключатель «2» состояние переключателя выбирает пользователь;

- переключатель «3» состояние переключателя выбирает пользователь;
- переключатель «4» состояние переключателя выбирает пользователь;
- переключатель «5» состояние переключателя выбирает пользователь;
- переключатель «6» состояние переключателя выбирает пользователь.

При работе по 4-х проводной схеме подключения ток линии управления не более 3 мА.

### **3.2 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Монтаж и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 30852.0.

Работы по монтажу/демонтажу, обслуживанию и ремонту оповещателя на объекте необходимо проводить в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для объекта. Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

При прокладке линий связи следует руководствоваться следующими правилами:

- линии связи прокладывать вдали от силовых кабелей, пересечение силового кабеля с кабелем линии связи должно производиться под прямым углом;
- при использовании экранированных кабелей, заземление экрана должно быть надёжным и осуществляться только в одной точке.

В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 оповещатель с напряжением питания до 36 В относится к классу защиты III – изделие, работающее только на безопасном сверхнизком напряжении. Оповещатель с напряжением питания 220 В относится к классу защиты I.

Цепи питания (ШС, линия питания) оповещателя ТС3В-Exi-M-Прометей 12-36В, ТСВ-Exi-M-Прометей 12-36В, ТС3В-Exi-H-Прометей 12-36В, ТСВ-Exi-H-Прометей 12-36В, ТС3В-Exi-Прометей 12-36В, ТСВ-Exi-Прометей 12-36В должны запитываться от источника или барьера безопасности, имеющего следующие параметры:

|  |     |      |     |
|--|-----|------|-----|
| максимальное входное напряжение $U_i$ , В          | 12  | 24   | 36  |
| максимальный входной ток $I_i$ , мА                | 160 | 130  | 60  |
| максимальная входная мощность $P_i$ , Вт           | 1   | 0,81 | 0,6 |
| максимальная внутренняя емкость $C_i$ , нФ         |     | 16,2 |     |
| максимальная внутренняя индуктивность $L_i$ , мкГн |     | 1    |     |

- вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»;
- уровень взрывозащиты не ниже «ia» для группы смеси IIС;
- сертификат соответствия о взрывозащищённости.

Взрывобезопасность оповещателя обеспечивается:

- видом искрозащиты «ia» (для ТС3В-Exi-M-Прометей 12-36В, ТСВ-Exi-M-Прометей 12-36В, ТС3В-Exi-H-Прометей 12-36В, ТСВ-Exi-H-Прометей 12-36В);
- видом взрывозащиты заливка компаундом «т» (для ТС3В-Exm-M-Прометей 12-36В, ТСВ-Exm-M-Прометей 12-36В, ТС3В-Exm-M-Прометей 220В, ТСВ-Exm-M-Прометей 220В; ТС3В-Exm-H-Прометей 12-36В, ТСВ-Exm-H-Прометей 12-36В, ТС3В-Exm-H-Прометей 220В, ТСВ-Exm-H-Прометей 220В);
- состав материала, используемого для изготовления оповещателя соответствует ГОСТ 30852.0 для электрооборудования группы I и II для разных зон;
- температура нагрева наружных поверхностей оболочки в нормальных режимах не превышает температуры для электрооборудования соответствующего температурного класса (T6) по ГОСТ 30852.0.

### **3.3 МАРКИРОВКА**

Маркировка оповещателя должна содержать следующую информацию:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование, условное обозначение и условное наименование;
- маркировку взрывозащиты;
- название органа по сертификации взрывозащиты и номер сертификата;
- степень защиты от окружающей среды;

- напряжение питания;
- дату выпуска;
- заводской номер;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- специальный знак взрывобезопасности;
- знаки соответствия систем сертификации.

## **4 МОНТАЖ**

### **ВНИМАНИЕ!**

**Установка и электромонтаж оповещателя должны выполняться только квалифицированными специалистами.**

**При монтаже и эксплуатации оповещателя запрещено:**

- чистить экран сухой ветошью, применять абразивные чистящие средства;
- прикасаться к звуковому излучателю острыми, колющими, режущими предметами;
- отворачивать винты и вскрывать заднюю крышку оповещателя;
- подключать напряжение питания, не соответствующее характеристикам оповещателя;
- эксплуатировать изделие при  $t^{\circ}$  окружающей среды, не соответствующей характеристикам оповещателя;
- применять кабели с внешним диаметром, не соответствующим кабельному вводу изделия;
- вносить любые изменения в конструкцию оповещателя;
- подключать оповещатель с отступлением от схем, размещенных в настоящем руководстве по эксплуатации без официального согласования с производителем оповещателя;
- эксплуатировать оповещатель с неплотно закрытой или открытой крышкой коммутационного отсека;
- эксплуатировать оповещатель в условиях воздействия агрессивных сред (кроме оповещателя в корпусе из нержавеющей стали);
- подвергать оповещатель ударам или падению с высоты более 0,1 м.

**Нарушение данных требований приводит к безусловному прекращению гарантийных обязательств и может оказаться причиной неправильной работы оповещателя.**

### **4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ**

- место установки оповещателя должно соответствовать проектному решению;
- предусмотреть свободный доступ к оповещателю для проведения плановых и аварийных работ.

### **4.2 МОНТАЖ ОПОВЕЩАТЕЛЯ**

Перед установкой произвести внешний осмотр изделия.

Корпус, кабельный ввод и светопропускающие стекла не должны иметь повреждений. Убедится в наличии и целостности уплотнения крышки коммутационного отсека. Проверить наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб).

Прокладку кабелей и проводов, а также заземление оповещателя следует проводить в соответствии с проектом и требованиями ПУЭ. Типы проводов и кабелей, а также способ их прокладки, выбираются исходя из класса взрывобезопасной зоны.

Оповещатель устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах, не препятствующих работе звукового канала оповещателя, обеспечивающих контрастное восприятие надписи табло при естественном и искусственном освещении с расстояния не менее 5 м, а также исключающих попадания грязи.

Установка и подключение:

- закрепить корпус оповещателя на определенное проектом место. Для крепления, в корпусе оповещателя, предусмотрены 4 отверстия диаметром 5 мм. (см. рис. 1 и 2);
- подключить заземляющий или нулевой защитный проводник к корпусу оповещателя.


- открыть крышку коммутационного отсека.
- завести кабель через кабельный ввод в корпус оповещателя и подключить в соответствии с приведенными в настоящем руководстве схемами подключений на рисунках 3, 4, 5, 6 Для подключения в оповещателе использованы нажимные клеммы для проводов, сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>. Для подключения оповещателя использовать кабели с медными жилами, сечением не менее 0,75 мм<sup>2</sup>.
- после подключения оповещателя, по необходимости, возобновить смазку ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80, установить на место крышку коммутационного отсека.

#### 4.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ

При проведении монтажных, наладочных или других работ принять меры, чтобы в корпус изделия не попала вода, снег или частицы льда. Изделие перед закрытием должно быть сухим.

#### ВНИМАНИЕ!!!

*Ответственность за отсутствие воды (снега, льда) в корпусе, а также за обеспечение герметичности при установке кабельных вводов и открывающихся крышек изделия несет монтажно-наладочная организация.*







Рис. 4 Схема четырехпроводного подключения оповещателя 12÷36В DC, 12÷28В AC. Номинал управляющего сигнала: 12÷36В DC, 12÷28В AC.




Рис. 6 Схема четырехпроводного подключения оповещателя 220 В АС. Номинал управляющего сигнала: 12÷36В DC, 12÷28В AC.

## 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Открывать крышки оповещателя только при отключенном напряжении.*

В процессе эксплуатации оповещатель должен подвергаться периодичному внешнему осмотру и чистке. Периодичность осмотров устанавливаются технологическим регламентом организации, в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

При техническом обслуживании оповещателя необходимо проверить:

- целостность корпуса (отсутствие вмятин, и других механических повреждений);
- целостность резинового уплотнителя между корпусом и крышкой;
- наличие всех крепежных деталей и их элементов, качество крепежных соединений;
- наличие маркировки взрывозащиты;
- состояние уплотнения вводных кабелей. Проверку производят на отключенном от сети оповещателе;
- целостность заземляющих устройств.

Механические повреждения взрывозащитных поверхностей не допускаются.

Категорически запрещается эксплуатация оповещателей с поврежденными элементами, обеспечивающими взрывозащиту.

## 6 ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### ВНИМАНИЕ!

*Запрещается демонтировать оповещатель не отключив его от сети.*

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Характер<br/>неисправности</b>        | <b>Возможная причина<br/>неисправности</b>  | <b>Способ устранения</b>   |
|------------------|--|---|--|
| 1                | Табло не включается                      | Отсутствует напряжение питания  | Проверить источник питания, от которого питано табло   |
| 2                | Табло не светится при включенном питании | Неправильно выбрано положение DIP переключателей  | Установить положение DIP переключателей в нужный режим в соответствии с информацией в разделе 3.2 настоящего руководства |
| 3                | Запотевает стекло оповещателя изнутри    | Нарушена герметичность:<br>- при монтаже кабельных вводов<br>- неплотно притянута крышка коммутационного отсека | Проверить качество монтажа кабельных вводов.<br>Проверить затяжку гайки крышки коммутационного отсека                    |

## **7 РЕМОНТ И ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА**

При обнаружении неисправностей и дефектов потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Оповещатель с паспортом и актом направляется на предприятие-изготовитель.

Упаковка оповещателя для транспортировки описана в разделе 10 «Транспортирование и хранение».

При возврате, оповещатель следует направлять по адресу:

623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.

тел.: +7(343)379-07-95.

## **8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Срок службы оповещателя не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 замена оповещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантый срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на оповещатель; в случае механических повреждений; в случае нарушения требований настоящего руководства по эксплуатации.

## **9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Оповещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую упаковку или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала для исключения перемещения изделия. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Оповещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, оповещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с оповещателем на транспортное средство должен исключать его перемещение при транспортировании.

## **10 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Пример записи в документации при заказе:

Оповещатель пожарный взрывозащищенный

«ТСЗВ-Exi-M-Прометей 12-36В» X

X – информация для табло – надпись, цвет фона/цвет текста (первые буквы).

В комплект поставки оповещателя входит:

- оповещатель ..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425548.200.000 ПС ..... 1 шт.

### **АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.

т/ф. (343)379-07-95. [info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru) [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)

