

Контроллер охранно-пожарный
Приток-А-КОП-04D
Паспорт
ЛИПГ.423141.041ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке **Контроллеров охранно-пожарных Приток-А-КОП-04D** (далее по тексту – **прибор**).

1.2 Прибор, в зависимости от количества шлейфов сигнализации (ШС) и установленного модуля ММ GSM 2G, выпускается в следующих исполнениях:

Табл.1.

| Наименование | Обозначение | Код изделия | Количество встроенных ШС | Модуль GSM | Количество Резисторов MF-25-4,7 кОм |
|------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Приток-А-КОП-04D | ЛИПГ.423141.041 | 040700 | 4 | Установлен ММ GSM 2G | 4 |
| Приток-А-КОП-04D исп.1 | ЛИПГ.423141.041-01 | 040701 | 4 | Не установлен | 4 |
| Приток-А-КОП-04D исп.2 | ЛИПГ.423141.041-02 | 040702 | 8 | Не установлен | 8 |

1.3 Установка, подключение и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «Контроллеры охранно-пожарные серии Приток-А-КОП Приток-А-КОП-01 (-02, -02.4, -03, -04, -05) ЛИПГ.423141.022 Руководство по эксплуатации» (в комплект поставки не входит, доступно для загрузки с сайта www.sokrat.ru).

1.4 Прибор имеет разъемы для подключения модуля ММ GSM 2G или ММ GSM 3G и модуля WiFi BC-03.

1.5 Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых пожаробезопасных помещениях категории размещения ОЗ по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 45°С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6 Габаритные размеры – не более 160x95x58 мм.

1.7 Масса – не более 0,24 кг.

1.8 Питание производится от резервируемого источника постоянного тока напряжением в диапазоне от 10,2 до 14,5 В.

1.9 Потребляемый ток – не более 0,25 А.

1.10 Срок службы – 8 лет.

1.11 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Табл.2

| Обозначение | Наименование | Количество |
|--------------------|--|------------|
| ЛИПГ.423141.041 | Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-04D | |
| ЛИПГ.423141.041-01 | Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-04D исп.1 | |
| ЛИПГ.423141.041-02 | Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-04D исп.2 | |
| ЛИПГ.423141.041ПС | Паспорт | 1 |
| | Резистор MF-25-4,7 кОм | См. табл.1 |
| | Резистор MF-25-1,2 кОм | 1 |
| | Светодиод красного цвета L-53LID | 1 |
| | Антенна GSM | 1 |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-04D

ЛИПГ.423141.041

Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-04D исп.1

ЛИПГ.423141.041-01

Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-04D исп.2

ЛИПГ.423141.041-02

| |
|--|
| |
| |
| |

соответствует конструкторской документации ЛИПГ.423141.041 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл

Принят ОТК

МП

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки прибора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2 Срок гарантии – 5 лет.

4.3 Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Прибор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 040700 ред. 001 IN 9712