



**Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный  
ППКОП 011-8-1-011М(8) Приток-А-4(8)**

**Паспорт**

**ЛИПГ.425212.001-011.09ПС**

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приёмке и упаковке **Прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 011-8-1-011М(8) Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-011.09** (далее по тексту – прибора).

1.2 Паспорт входит в комплект поставки, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «ППКОП 011-8-1-011М Приток-А-4(8) Руководство по эксплуатации ЛИПГ.425212-001-011РЭ» (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта [www.sokrat.ru](http://www.sokrat.ru)).

1.4 Прибор предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 путём контроля состояния 8 шлейфов сигнализации и передачи извещений на АРМ ПЦН по каналам сотовой связи в режиме дозвола, SMS и GPRS.

1.5 Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях при температуре от минус 10 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6 Габаритные размеры – 147x110x39 мм.

1.7 Масса – не более 0,3 кг.

1.8 Ток потребления в дежурном режиме от источника постоянного тока 10,2 – 14,5 В не более 0,25 А.

1.9 Срок службы – 8 лет.

1.10 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

**2 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ЛИПГ.425212.001-011.09	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-011М(8) Приток-А-4(8)	1	
ЛИПГ.425212.001-011.09 ПС	Паспорт	1	
ЛИПГ.425212.001-011 РЭ2	Краткое руководство по эксплуатации	1	
	Электронный идентификатор DS 1990A	1	
	Резистор С1-4-0,125-4,7 кОм	8	
	Резистор С1-4-0,125-1,2 кОм	1	
L-53LID	Светодиод красного цвета	1	
	Саморез 3,5x35	3	
	Дюбель 6x30	3	
	Антенна	1	

### 3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 011-8-1-011М(8) Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-011.09 соответствует конструкторской документации ЛИПГ.425212.001-011.09 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл

Принят ОТК

МП

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки прибора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2 Срок гарантии – 12 месяцев.

4.3 Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

4.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Прибор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приёмке ОТК, упаковке, установке и приёмке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

#### *Предприятие-изготовитель*

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,  
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"  
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77  
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 3852 ред.00 IN9394