

43 7113

Утвержден
АТПН.425231.003ПС-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ
ДЫМОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИПДЛ-Д-II/4р ИСП.5

Паспорт
АТПН.425231.003ПС



1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-И/4р исп.5
Обозначение	АТПН.425231.003
Условное обозначение по ГОСТ Р 53325	ИП 212-3
Сертификат соответствия	С-RU.ПБ68.В.02174
Срок действия	с 29.04.2016 по 28.04.2021
Орган, выдавший сертификат	ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис»

Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-049-59497651-2016.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425231.003РЭ.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Составные части изделия:

- а) излучатель;
- б) блок коммутации излучателя;
- в) приемник;
- г) блок обработки сигналов приемника.

3.2 Инструмент и приспособления:

- а) оптические кольца - 4 шт.;
- б) ключ монтажный.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

3.3 Эксплуатационная документация на изделие:
паспорт АТПН.425231.003ПС;
руководство по эксплуатации АТПН.425231.003РЭ

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям ТУ 4371-049-59497651-2016 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя[†].

5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

[†] Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-И/4р исп.5 АТПН.425231.003

Наименование изделия Обозначение

Упакован ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-И/4р исп.5 АТПН.425231.003 №

Наименование изделия Обозначение Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

02.08.2018 г.

АТПН.425231.003ПС 4