



+7 484 397-94-15
+7 484 397-94-14
техподдержка +7 910 919-26-26

Устройство:



Рисунок 1



Рисунок 2




Рисунок 3



Рисунок 4


Держатель 152 предназначен для крепления блоков, рефлекторов-отражателей и извещателей серий 152 и С2000-ИПДЛ к металлическим балкам (несущим конструкциям – швеллерам или двутаврам), имеющим открытые ребра (полки) толщиной не более 15⁺2 мм.

Держатель 152 в заводской поставке изображен на рисунке (см. рисунок ниже).




Монтаж держателя 152 осуществляется согласно рекомендациям, изложенным в эксплуатационной документации [ДПРМ.301568.002ЭТ](#).

Держатель 152 позволяет перемонтировать струбцину М8 для разных вариантов (всего 3, в зависимости от положения швеллера или двутавра) установки блоков, извещателей или рефлекторов-отражателей (см. рисунок ниже).



Держатель 152 имеет симметричную (продублированную) конструкцию в зоне крепления блоков и рефлекторов-отражателей, что позволяет его крепить к ребру балки (швеллера) при необходимости как снаружи, так и изнутри (для соблюдения вертикальной геометрии положения).


Монтаж извещателей с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).




Монтаж кронштейна 152 с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).




Рисунок 5




Монтаж рефлектора-отражателя типа Б с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).



Монтаж рефлектора-отражателя типа СМ с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).



Монтаж рефлектора-отражателя типа М с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).



Также обратите внимание на рекомендации по монтажу из раздела 3 [ДПРМ.301568.002ЭТ](https://dip212.ru/katalog/company_28.html).

**СХЕМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных зорь, 34
Тел./факс: (484) 397 94 14, 397 94 15
Электронная почта: dip212@mail.ru, dip-i@mail.ru
[Схема проезда](#)