

Паспорт на считыватель радиометок UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем подключить считыватель, внимательно ознакомьтесь с настоящим документом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Считыватель бесконтактный контроля доступа UEM Mifare/NFC SKD reader предназначен для работы в системах контроля доступа, а именно для обмена данными с бесконтактными картами и смартфонами с поддержкой технологии NFC с целью извлечения уникальных идентификаторов из открытой, либо защищенной области памяти карт и смартфонов, и последующей их передачи на контроллер СКД для дальнейшего принятия решения о предоставлении доступа. Поддерживает протокол OSDP.

Поддерживаемые типы карт:

- Mifare Classic (читается ID или данные защищенной области), Mifare Classic EV1 (читается ID или данные защищенной области)
- Mifare Ultralight (читается ID), Mifare Ultralight C (читается ID или данные защищенной области), Mifare Ultralight EV1 (читается ID)
- Mifare Plus (читается ID или данные защищенной области в режиме SL3), Mifare Plus EV1 (читается ID или данные защищенной области в режиме SL3)
- Mifare DESFire (читается ID), Mifare DESFire EV2 (читается ID)
- NFC Forum Tag Types 2, 4 (читается ID)

Поддерживаемые смартфоны:

- На базе Андроид версии не ниже 4.4, имеющие активированную технологию NFC (читается ID, взятый из IMEI смартфона), либо Bluetooth 4.2 или выше с поддержкой Bluetooth Low Energy.
- iPhone с операционной системой iOS не ниже 13 версии (через платежное приложение). Может быть недоступно с определенными типами карт или иметь региональные ограничения. Поддерживаемые регионы и карты можно найти на сайте производителя iPhone.

Поддерживаемые протоколы RFID:

- ISO14443A
- ISO14443B
- ISO15693

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Рабочая частота: 13,56 МГц
- 2.2 Рабочая дистанция (зависит от типа радиометки): не менее 20 мм
- 2.3 Функция антиколлизии:.....есть
- 2.4 Интерфейсы связи с управляющим контроллером:
 - RS485 (с контроллером СКД и персональным компьютером): есть
 - Wiegand (с контроллером СКД):26, 33, 34, 37, 40, 42, 58
 - DS 1-Wire Touch Memory (с контроллером СКД) есть

Протоколы обмена данными по интерфейсу RS485:

 - UEM есть
 - Modbus есть
 - OSDP есть
- 2.5 Наличие световой и звуковой индикации: есть
- 2.6 Рабочее напряжение питания 6-30 В +/- 10%
- 2.7 Потребляемый ток: не более 80 мА на 12 В
- 2.8 Степень защиты: IP44 (IP55 по требованию)
- 2.9 Масса-габаритные характеристики:
 - Длина: 124 мм
 - Ширина: 59 мм
 - Высота: 14 мм
 - Масса: 115 г

2.10 Варианты исполнения:

<u>Для помещения</u>		
<u>Название</u>	<u>Корпус</u>	<u>Степень защиты</u>
UEM Mifare/NFC SKD reader module V_5.0	Нет	-
UEM Mifare/NFC SKD reader module V_5.0 IP	Нет	-
UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0 GA Set	Черный	IP44

UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0 WS Set	Белый	IP44
UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0 GA	Черный	IP44
UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0 WS	Белый	IP44
<u>Для улицы</u>		
<u>Название</u>	<u>Корпус</u>	<u>Степень защиты</u>
UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0 GA Set IP	Черный	IP55
UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0 WS Set IP	Белый	IP55
UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0 GA IP	Черный	IP55
UEM Mifare/NFC SKD reader V_5.0 WS IP	Белый	IP55

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Считыватель является сложным радиотехническим устройством, включающим аналоговые узлы энергообеспечения бесконтактных меток и информационного обмена с ними, а также микропроцессорный узел управления, обработки информации, формирования сигналов для обеспечения связи с персональным компьютером (хостом) или контроллером СКД.

3.2 Электропитание меток осуществляется за счет энергии электромагнитного поля считывателя. Обмен информацией между метками и считывателем происходит путем модуляции сигнала частоты 13,56 МГц на антенне считывателя (в том числе, за счет изменений параметров индуктивно связанной с ней антенны метки в соответствии с передаваемым от нее кодом).

3.3 Подробно принцип работы устройства описан в руководстве пользователя.

3.4 Считыватель может быть обновлен при помощи специализированного программного обеспечения, которое доступно на сайте производителя. Обновление представляет из себя архив с исполняемым файлом, который должен быть запущен на компьютере с подключенным считывателем. Инструкция по выполнению обновления доступна на сайте производителя.

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха: от -40 °C до +50 °C

4.2 Допустимая относительная влажность: до 95% при +27 °C

4.3 Допустимая амплитуда синусоидальных вибраций при частотах 5-200 Гц: 20 м/с² (2g)

4.4 Диапазон температуры окружающего воздуха при транспортировке: от -40 °C до +85 °C

4.5 Допустимая относительная влажность при транспортировке: до 95% при +27 °C

4.6 Пиковое ускорение длительностью до 20 мс при транспортировке: 147 м/с² (15g)

4.7 Напряженность электрических полей в диапазоне частот 3-30 МГц не должна превышать 10,0 В/м;

4.8 Энергетическая экспозиция ЭП в диапазоне частот 3-30 МГц не должна превышать 7000,0 (В/м) x ч.

5 СЕРТИФИКАЦИЯ

5.1 Сертификат соответствия № RU C-RU.БЛ08.В.00765/20 Срок действия с 12.02.2020 по 11.02.2025 №0197258.

5.2 Продукция: Устройства ввода-вывода и обработки информации: считыватели радиометок, серии: UEM, UEMR. ТУ 4035-001-46369495-2007. Серийный выпуск.

5.3 Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5.4 Заключение Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства продукции на территории РФ №52815/11 от 03.06.2022, действует до 02.06.2025.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЛЯ ВЕРСИИ SET

6.1	Считыватель uEMReader:	1 шт
6.2	Паспорт:	1 шт
6.3	Набор для монтажа (4 пластиковых дюбеля и 4 самореза):	1 шт
6.4	Руководство по установке:	1 шт
6.5	Упаковка:	1 шт
6.6	Карта-ключ Mifare Classic 1k:	1 шт
6.7	Мастер-карта Mifare Classic 1k:	1 шт

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

7.1	Считыватель uEMReader:	xx шт
7.2	Паспорт: групповой.....	1 шт

7.3	Руководство по установке:	1 шт
7.4	Упаковка:	1 шт
7.5	Карта-ключ Mifare Classic 1k: по согласованию с заказчиком	xx шт
7.6	Мастер-карта Mifare Classic 1k: по согласованию с заказчиком	xx шт

8 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1 Программное обеспечение для конфигурирования карт и документация по считывателю контроля доступа доступны на сайте производителя.

8.2 Программное обеспечение для работы со считывателем в подчиненном режиме и документация доступны на сайте производителя.

В архив входит:

- библиотека функций для разработчиков программного обеспечения;
- руководство программиста с описанием библиотеки, протокола и системы команд;
- тестовая программа для компьютера;
- описание тестовой программы;
- исходные тексты примеров программ для компьютера на языке C++.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

9.1 Считыватель упакован в картонную коробку (или групповую упаковку) для обеспечения сохранности внешнего вида и защиты от внешних повреждений при транспортировке и хранении.

10 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

10.1 Установка и подключение

Подробно порядок установки считывателя описан в инструкции по установке и в руководстве по конфигурированию карт.

10.2 Работа со считывателем в подчиненном режиме

Подробно порядок работы со считывателем в подчиненном режиме описан в руководстве пользователя.

11 ВНЕШНИЙ ВИД



12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Считыватель не содержит частей, требующих технического обслуживания.

13 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устранение неисправностей считывателя осуществляется изготовителем.

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества считывателя радиометок серии UEM требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации считывателя – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок продлевается на время нахождения считывателя в ремонте у изготовителя.

14.3 Реквизиты изготовителя: АО "МикроЭМ", 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом N 4 этаж 9; e-mail uemreader@uemdesign.ru microem@microem.ru; сайт <https://www.uemdesign.ru/> <http://www.microem.ru>; тел. (495) 739-6539.

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Считыватели радиометок серии UEM, версии, соответствуют конструкторской документации 4035-001-46369495-2007 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления “.....” г.

Штамп ОТК

Серийные номера считывателей: