



ГК «Гефест»

ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ»



187022, Россия, Ленинградская область, Госненский р-н, пгт. Форносово, ул. Промышленная, д.1-Г

Тел./факс (812) 600-69-11

www.gefest-spb.ru

mail: office@gefest-spb.ru;

Техподдержка: support@gefest-spb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

C-RU.ПБ34.В.02162

Оповещатель пожарный световой

«Ирида-Гефест»

Паспорт

КФСТ.425543.055 ПС

Санкт-Петербург

2020

ver.1.6

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией пожарного оповещателя «Ирида-Гефест» следует изучить КФСТ.425543.055 РЭ.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОМ ОПОВЕЩАТЕЛЕ

2.1 Оповещатель пожарный световой
«Ирида-Гефест»

ТУ 4371-104-50021527-2011

Заводской номер(а)

Изготовитель ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ»
187022, Россия, Ленинградская область, Тосненский р-н, пгт. Форносово,
ул. Промышленная, д.1-Г.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Исполнение	Т	Р	SP
Номинальное значение напряжения питания, В	24		
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В	10,5 – 48	18 – 30	
Ток потребления (стабилизированный) в режиме оповещения, не более, мА - «1x8» (одна строка, не более 8 знаков) - «2x5» (две строки, не более 5 знаков в каждой) - «2x8» (две строки, не более 8 знаков в каждой) - «2x10» (две строки, не более 10 знаков в каждой)	20 25 25 35	100 *	250*
Контрастное восприятие при максимальной освещенности, лк	до 500	до 10 000	до 50 000
Диапазон эксплуатационных температур - стандартное исполнение - исполнение «Север»	от –40 до + 55°С от –60 до + 55°С		
Максимальная относительная влажность окружающей среды	93% (при +40°С)		
Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96	IP 66		
Габаритные размеры ** / масса, не более, мм/кг - «1x8» - «2x5» - «2x8» - «2x10»	300x80x24/0,7 300x150x24/1,0 348x144x24/1,2 422x144x24/1,5		
Длина присоединительного кабеля, м	0,8 – 1,0		

* – по каждому присоединительному кабелю

** – с учетом скобы для крепления, без учета присоединительного кабеля

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки входят:

Наименование	Кол-во
Оповещатель пожарный световой "Ирида-Гефест" согласно п.2.1 со скобой для крепления	согласно п.2.1
Коробка огнестойкая монтажная	*
Козырек	*
Паспорт КФСТ.425543.055 ПС	1 экз. на партию
Руководство по эксплуатации КФСТ.425543.055 РЭ	
* – по заказу потребителя	

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие оповещателей требованиям технических условий ТУ 4371-104-50021527-2011 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа, эксплуатации и транспортирования.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации оповещателей – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска, при правильной эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 При выходе из строя пожарного оповещателя в период гарантийного срока эксплуатации потребителю необходимо составить технически обоснованный акт о выявленных неисправностях (с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска и даты ввода в эксплуатацию) и отправить его в адрес предприятия – изготовителя вместе с неисправным изделием.

Адрес для отправки рекламаций:

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, литера "А"

тел/факс (812) 600-69-11

www.gefest-spb.ru

При отсутствии заполненного акта рекламации не рассматриваются.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Пожарные оповещатели, согласно 2.1, изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ТУ 4371-104-50021527-2011 и признаны годными к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

Подпись лица, ответственного за приемку

Мастер ОТК _____

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1 Оповещатели пожарные световые «Ирида-Гефест» заводские номера _____
_____ введены в эксплуатацию «_____» _____ 20__ г.

М.П.

Подпись лица, ответственного за эксплуатацию _____