



Устройство для тестирования дымовых извещателей

Артикул: SCUTESTERSOLO

Паспорт

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Устройство для тестирования дымовых извещателей dip34 (далее – тестер) предназначено для проверки правильности работы оптических и фотоэлектрических датчиков/индикаторов дыма различных типов, смонтированных на потолке, без необходимости проведения работ на высоте, без применения лестниц, стремянок, лесов и т.п. Применяется для извещателей, закрепленных на любой основе.
- 1.2. Тестер является обслуживаемым, неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+50
Относительная влажность воздуха, %	До 93 при +50°С
Материал	Пластик PETG
Масса изделия в сборе, г	560
Габаритные размеры мм	230 x 140

3. Комплект поставки

Таблица 3.1

Наименование	Количество, шт
Тестер	1
Болт М6х40	2
Гайка-барашек М6	2
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1



Рис.1.

4. Конструкция тестера

- 4.1. Внешний вид тестера приведен на рис.1.

1. Корпус
2. Резьбовой стакан
3. Регулировочное кольцо
4. Планка распылителя.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня отгрузки потребителю предприятием-изготовителем.
- 5.3. Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям конструкторской документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.
- 5.4. В случае устранения неисправности изделия (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалась по причине неисправности.
- 5.5. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

6. Отметка о приемке

- 6.1 Тестер изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 26.30.50-001-0161590586-2024 и признан годными к эксплуатации
- 6.2 Сертификат соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.00646
Срок действия с 15.02.2024 по 14.02.2027.

Отметка ОТК _____

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район, село Бокино,

ул. Дорожная, дом 51в

Тел: +7(915)879 49 44

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>