

**Пульт выносной ППКОП-03  
Паспорт  
ЛИПГ.467845.026ПС**

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Пульта выносного ППКОП-03 ЛИПГ.467845.026** (далее по тексту – **ПВ ППКОП-03**).

1.2 Паспорт входит в комплект поставки ПВ ППКОП-03, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация ПВ ППКОП-03 должны осуществляться в соответствии с документом: «Пульт выносной ППКОП-03 Руководство по эксплуатации ЛИПГ.467845.026 РЭ» (в комплект поставки не входит, находится на сайте <https://www.sokrat.ru>).

1.4 ПВ ППКОП-03 применяется с приборами серии Приток-А-КОП и предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 путем контроля состояния 3 шлейфов сигнализации.

1.5 ПВ ППКОП-03 рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях при температуре от минус 10 до плюс 45°С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6 Габаритные размеры – не более 105x64x26 мм.

1.7 Масса – не более 0,07 кг.

1.8 Напряжение питания – от 10,2 до 14,5 В.

1.9 Максимальный потребляемый ток – не более 60 мА.

1.10 Срок службы – 8 лет.

1.11 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

**2 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

<b>Обозначение</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
ЛИПГ.467845.026	Пульт выносной ППКОП-03	1
ЛИПГ.467845.026ПС	Паспорт	1
	Миниджампер	4
	Резистор 4,7 кОм	3
	Шуруп 3,5x35	3
	Дюбель 6x30	3

### 3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

#### Пульт выносной ППКОП-03 ЛИПГ.467845.026

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.467845.026 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

Принят ОТК \_\_\_\_\_

МП

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу ПВ ППКОП-03 и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки ПВ ППКОП-03, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2 Срок гарантии – 3 года.

4.3 Гарантия не распространяется на ПВ ППКОП-03, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

4.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. ПВ ППКОП-03 принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

#### *Предприятие-изготовитель*

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,  
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"  
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77  
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 052900 ред. 001 IN 8921