

Система Обратной Речевой Связи «Тромбон – СОРС»  
**Информационное Светозвуковое Табло «ТРОМБОН – СОРС - ИСТ»**

**исполнение 1**

**ПАСПОРТ**

**1. Общие положения.**

Информационное светозвуковое табло «Тромбон – СОРС - ИСТ», (далее ИСТ) является компонентом Системы Обратной Речевой Связи «Тромбон – СОРС».

ИСТ, в составе с другими компонентами системы «Тромбон – СОРС», предназначено для построения:

а) систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4 и 5 типов;

б) экстренной связи для маломобильных групп населения (МГН);

ИСТ выпускается в соответствии ТУ26.30.50.129-002-37845583-2018. СП 59.13130-2009.

**2. Технические характеристики.**

Напряжение питания, постоянное, по линии связи от Тромбон – СОРС-ЛБС	12-36 В
Потребляемая мощность не более	0,4 Вт
Порт для связи с Тромбон – СОРС-АВУ	аналоговый
Максимальная длина линий связи с АВУ	20 м
Габаритные размеры ИСТ, не более	300x240x110 мм
Вес ИСТ исполнение «1», не более	0,4 кг
Материал корпуса	пластик
Рабочий диапазон температур	0 - +40оС
Климатическое исполнение по	IP40

**3. Комплект поставки.**

Информационное светозвуковое табло «Тромбон – СОРС - ИСТ»	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.

**4. Схема подключения**

Информационное светозвуковое табло «Тромбон – СОРС – ИСТ» рассчитано для совместной работы с абонентскими вызывными устройствами «Тромбон – СОРС-АВУ». Схема подключения ИСТ приведена в Приложении 3 к инструкции по эксплуатации на абонентское вызывное устройство.

Маркировка проводов ИСТ:

Коричневый (или розовый или красный) – положительный провод, синий (или серый) – отрицательный.

**5. Свидетельство о приемке.**

«Тромбон – СОРС-ИСТ», исполнение «1», серийный номер \_\_\_\_\_ дата изготовления \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям ТУ26.30.50.129-002-37845583-2018 и признано годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_, штамп \_\_\_\_\_

Срок годности – 10 лет со дня изготовления.

## **6. Гарантийные обязательства.**

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие информационного светозвукового табло «Тромбон – СОРС-ИСТ» требованиям ТУ26.30.50.129-002-37845583-2018 и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации ИСТ составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать ИСТ за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт ИСТ потребителем не допускается.

Доставка ИСТ к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на ИСТ прекращается в следующих случаях:

- выхода его из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта ИСТ потребителем.

Срок годности оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

## **7. Сведения об изготовителе.**

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40А, лит. Б

Тел: +7 (800) 707-65-06

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

Сервисный центр, служба поддержки ООО «СОУЭ «Тромбон»

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 628

Тел: +7 (495) 787-75-65

[info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)