

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Просим предоставить информацию, необходимую для быстрой и качественной обработки
Вашего запроса

Заполните все поля, указанные ниже.

Для корректного отображения данных, пожалуйста, заполняйте чек-лист в программах на
локальном компьютере без использования браузера.

Наименование и адрес объекта						Хладон 125	Хладон 227ea	ФК-5-1-12
Контактное лицо						ГОТВ		
Телефон						Наличие электрокон- тактного манометра		Да Нет
E-mail						Разрешен ли доступ пожарных после окончания работы АУГП		Да Нет
Назначение помещения								
Класс пожара по ГОСТ(27331-87)	A1	A2	B1	B2	Др.	Напольные		Подвесные
Высота объекта над уровнем моря, м						Тип модулей		

Технические характеристики помещения

Высота основного пространства помещения, Н, м

Высота фальшпотолка, Н₁, м Высота фальшпола Н₂, м

Общая высота, м Длина, м Ширина, м

Минимальная Т воздуха в защищаемом помещении, °С

Площадь постоянно открытых проемов, м²