



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СПЕКТРОН**

Согласовано:  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ  
РЕЧЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  
«Прометей»**

**Паспорт  
СПЕК. 425548.001 ПС**



**ПАСПОРТ**  
**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ**  
**«Прометей»**

Сертификат соответствия С-RU.ЧС13.В.00062

ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России

Срок действия с 28.07.2015 до 28.07.2020

Сертификат взрывозащиты ТС RU С-RU.ВН02.В.00027

ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Срок действия с 17.08.2015 до 16.08.2020

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473

ГОСТ ISO 9001-2011

ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

**1. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки оповещателя входит:

- оповещатель ..... 1 шт.;
- крепёжное устройство ..... 1 шт.;
- кабельный ввод ..... по заказу;
- руководство по эксплуатации СПЕК.425548.001 РЭ ..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425548.001 ПС ..... 1 шт.

**2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Срок службы оповещателя 10 лет. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена оповещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на оповещатель; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; использование других схем подключения.

**3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Оповещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

**4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Оповещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Оповещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, оповещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с оповещателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

**5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный \_\_\_\_\_-Exd-\_\_\_\_\_-Прометей зав. № \_\_\_\_\_, комплект \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям СПЕК.425548.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

**АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.

т/ф. (343)379-07-95.

[info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru) [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)