

Модуль оповещения «Тромбон IP-МО8»

Паспорт

ДВТР.425629.005ПС



1. Назначение модуля оповещения «Тромбон IP-МО8»

Модуль оповещения «Тромбон IP-МО8» (далее — модуль, изделие или прибор) предназначен для работы в составе системы звукового вещания, оповещения и управления эвакуацией «Тромбон IP». Модуль предназначен для приёма тревожных сигналов от систем ППКП, систем оповещения ГО и ЧС и передаче тревожных сообщений на усилители мощности.

2. Технические характеристики

Напряжение основного питания	195 – 253 В, 50±1Гц
Резервный источник питания: <ul style="list-style-type: none">• аккумуляторные батареи*• напряжение резервного источника питания• время работы модуля в режиме оповещения при исправных и полностью заряженных АКБ (при отключённом сетевом питании)• время работы модуля от аккумуляторов в дежурном режиме (при отключённом сетевом напряжении)	2 шт. 9А/ч или 7А/ч, 12В 10,2-14В не менее 1 часа не менее 24 часов
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Мощность встроенного динамика	2 Вт
Количество портов подключения к локальной сети (LAN)	1
Количество проходных портов (LAN)	1
Количество входов автоматического запуска тревожного оповещения, с контролем исправности линий связи	8
Длительность командного сигнала на входах пожарной сигнализации, не менее:	0,3 сек
Вход управления МЧС	1

Чувствительность входа звукового сигнала МЧС	775 мВ
Встроенный микрофон	1
Контрольные выходы <ul style="list-style-type: none"> • «Неисправность» • «Пожар» • «МЧС» 	1 1 1
Количество тревожных сообщений	10
Максимальная длительность каждого сообщения в памяти	Не ограничено
Время задержки с момента поступления командного сигнала до начала оповещения зон персонала, не более	2 сек
Рабочая температура	0...+40°C
Класс защиты	IP40
Относительная влажность	Не более 80%
Габаритные размеры (ШхВхГ), не более**	380х350х85 мм 335х350х85 мм
Масса, не более	5,6 кг
<p><i>Примечание – * аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки модуля. Тип батарей аккумуляторных батарей – GSL9-12 или GSL7.2-12 (ф. General Security) Примечание - **доступны два варианта крепления монтажных уголков (см. руководство по эксплуатации к прибору «Тромбон IP-МО8 ДВТР.425629.005РЭ» п.4)</i></p>	

По устойчивости к электромагнитным помехам модуль соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Модуль удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки

Модуль оповещения «Тромбон IP-МО8»	1 шт.
Салфетка для сенсорного дисплея	1 шт.
USB Флеш накопитель	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Ключ управления доступом	2 шт.
Уголок	2 шт.
Винты со скругленной головкой М4	6 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счёт в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации прибора «Тромбон IP - МО8» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы прибора «Тромбон IP-МО8» – не менее 12 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом отдельном случае.

5. Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01258/22.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73