



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Шкаф управления вентиляторами противодымной вентиляции серии ШУВ-ПРО

Паспорт
СТФВ.425532.007 ПС
Ред. 2.0

1 Общие сведения и основные технические данные

1.1 Шкафы управления вентиляторами (далее – ШУ) предназначены для управления вентиляторами противодымной защиты в составе интегрированной системы "Стрелец-Интеграл".

1.2 ШУ имеет автоматический и ручной режимы работы, а также третий режим "Неисправность".

1.3 ШУ содержит радиоканальный контроллер (РР), предназначенный для увеличения дальности действия радиоканала ИСБ.

1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством ИСБ используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 ШУ отображает собственное состояние и неисправности при помощи индикаторов на корпусе.

1.6 ШУ передает сигналы о собственном состоянии и о состоянии подключённых исполнительных устройств в систему пожарной автоматики по радиоканалу ИСБ.

1.7 Электропитание – от сети переменного тока 230 В или 400В, (50±1) Гц. Потребляемая мощность ШУ в дежурном режиме без внешних потребителей: не более 100 ВА.

1.8 Коммутируемое напряжение главных цепей, в зависимости от модификаций: 230 или 400В, (50±1) Гц.

1.9 Максимальная мощность электромотора до 37 кВт (в зависимости от исполнения).

- 1.10 Диапазон рабочих температур – от -10°C до +50°C.
 1.11 Средний срок службы – не менее 8 лет.
 1.12 Степень защиты, обеспечивающая корпусом – IP54.
 1.13 Габаритные размеры – 500×400×247 мм или 650×500×247 мм (в зависимости от исполнения).

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки ШУ соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425532.007	Шкаф управления вентиляторами противодымной вентиляции ШУВ-ПРО (*) Комплект принадлежностей: Заглушка D30 Ключ от замков двери Ключ от переключателя режима работы Шуруп 5×35 Дюбель 8×40 Шайба уплотнительная Перемычка Антenna Памятка по применению ШУ	1 шт.
	Руководство по эксплуатации ИБ2-РР-ПРО	5 шт.
СТФВ.425419.006 РЭ		2 шт.
СТФВ.425532.007 ПС	Паспорт	2 шт.
		4 шт.
		4 шт.
		4 шт.
		1 шт.
		1 шт.
		1 экз.
		1 экз.
		1 экз.

* максимальная мощность и напряжение электродвигателя, наличие электрокалорифера и его мощность и напряжение питания, датчика температуры, частотного преобразователя – выбирается при заказе шкафа

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф управления вентиляторами противодымной вентиляции

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АРГУС-СПЕКТР"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru