



Адрес: 410086, г. Саратов, ул. Буровая, 26 а/я 194 Тел./факс: (845-2) 67-15-55, 67-16-89, 67-16-16, 67-16-17

E-mail: ooo-element@mail.ru www.ooo-element.ru

Таблица номиналов резисторов при подключении ИП212-189 в «Пожарные ШС» различных типов ППКОП

Тип ППКОП	Номинальное значение сопротивления добавочного резистора, кОм	Номинальное значение сопротивления оконечного резистора, кОм	Максимальная токовая нагрузка ШС, мА	Максимальное количество извещателей в составе ШС, шт.
Гранит 3, 5	2,2	3,9	1,5	16
Гранит 8	2,2	3,9	1,5	16
Гранит 16, 24	2,2	7,5	1,5	16
Гранит 2, 4	1	3,9	1,5	16
Карат	2,2	7,5	1,5	16
Пирит	1,8	7,5	1,0 (2,0)	11 (22)
Кварц	1	3,9	1,5	16
Астра 712	2	3,9-10	3	30
ВЭРС ПК 2/4/8/16/24	0,82	7,5	3	32
ВЭРС ПК 02 New	1,6	7,5	3	32
ВЭРС КУ	0,82	3	3	32
Радуга-2А	1,8	2,4	3	32
Сигнал-20П SMD	2,2	4,7	1,2	13
Сигнал-20	-	4,7	1,2	13
С-2000-АСТП	1,8	4,7	1,2	13
С-2000-4	2,2	4,7	3	32
гранд Магистр 2, 4, 8	1,3	7,5	2	22
Минитроник-8	1	5,6	3	32
Радуга 019-5-1	2,7	2,7 + встр. диод КД522	3	32