Комплект устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами
«Спрут-2»

МТС-D
Аналоговый модуль контроля термокабеля
Модуль преобразователя

АВУЮ 634.211.058.02 ПС
Паспорт

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики Модуля преобразователя Аналогового модуля контроля термокабеля АВУЮ 634.211.058.02 (далее МТС-D).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль преобразователя МТС-D предназначен для контроля состояния извещателя пожарного линейного (термокабеля), и передачи информации в Центральный блок МТС-D.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналоговый модуль МТС-D конструктивно состоит из:
- Центрального блока,
- Модулей преобразователя (до 3-х шт.)

Модули преобразователя подключаются к Центральному блоку по интерфейсу МТС.

Модуль преобразователя	
Длина термошлейфа	1÷3000 м
Допустимое удельное сопротивление термокабеля	0,17÷0,70 Ом/м
Контроль исправности термошлейфа	на обрыв
Точность определения сработки	не более 3 м
Напряжение в термошлейфе, не более	3,3 В
Диапазон рабочих температур	от -40 до +55°С
Масса	не более 0,2 кг
Габариты, мм (ШхВхГ)	145х66х40

Подробное описание функциональных возможностей, настроечных и конфигурационных параметров, режимов работы, технических характеристик и особенностей применения МТС-D приведено в документе «Руководство по эксплуатации АВУЮ 634.211.058 РЭ», доступное на сайте изготовителя.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и настройка МТС-D производятся в соответствии с «Руководством по эксплуатации АВУЮ 634.211.058 РЭ».
Монтаж, установку и техническое обслуживание производить при отключённом напряжении источника питания МТС-D.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль преобразователя		Количество
Паспорт Модуля преобразователя, АВУЮ 634.211.058.02 СП		1
Модуль преобразователя, АВУЮ 634.211.058.02		1
ЗИП	Шнур уплотнительный	1
	Резистор 450÷560 Ом ± 0,05%; 0,125 Вт	1
	Кабельный ввод	2
	Дюбель	3
	Шуруп	3

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЛЬСТВА

Общие требования и порядок возврата указаны в документе «Гарантийные обязательства ООО «Плазма-Т», АВУЮ 634.211.021.901», доступные на сайте изготовителя.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Плазма-Т»
Тел/факс: (495) 730-5844 (многоканальный)
E-mail: info@plazma-t.ru; http://www.plazma-t.ru

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль преобразователя МТС-D АВУЮ 634.211.058.02

заводской номер _____

соответствует техническим условиям ТУ 4371-035-49934903-15 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____20___г.
МП.

_____
подпись СКК